

産業廃棄物処理施設

設置者	ダイヤソルト株式会社	問合せ先	TEL 0959-35-2345
施設名称	管理型産業廃棄物最終処分場	廃棄物処理施設 の届出書	申請受領番号 :57環保第298号
設置場所	長崎県西海市崎戸町津の浦		

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(燃えがら) 数量[m ³]	15.070	0.000										
残余容量[m ³]	81,409.0	81,409.0										

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

異常なし:○、異常あり措置済み:△(記事)、異常あり措置未だ:×

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日		4月26日	5月29日										
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	○	○										
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	○	○										
	調整池の損壊のおそれ	○	○										
	浸出液処理施設の異常	○	○										
	防凍のための措置の異常	○	○										
	その他の異常	○	○										

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく情報)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水 (上流)	採取年月日	4月30日	5月31日										
	検査結果が得られた日	4月30日	5月31日										
	電気伝導率[μS/cm]	912	488										
地下水 (下流)	採取年月日	4月25日	5月31日										
	検査結果が得られた日	4月25日	5月31日										
	電気伝導率[μS/cm]	3,860	8,980										
放流水	採取年月日	4月17日	5月7日										
	検査結果が得られた日	5月15日	5月24日										
	pH	7.2	8.5										
	BOD[mg/l]	1.0	2.1										
	COD[mg/l]	5.3	7.2										
	SS[mg/l]	<1	<1										
窒素含有量[mg/l]	3.1	0.8											

記事

--