

産業廃棄物処理施設

設置者	ダイヤソルト株式会社	問合せ先	TEL 0959-35-2345
施設名称	管理型産業廃棄物最終処分場	廃棄物処理施設 の届出書	申請受領番号 :57環保第298号
設置場所	長崎県西海市崎戸町の浦		

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(燃えがら) 数量[m ³]	0.149	0.000	0.140	0.009	0.167							
残余容量[m ³]	81,244.2	81,244.2	81,244.0	81,244.0	81,243.8							

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

異常なし:○、異常あり措置済み:△(記事)、異常あり措置未だ:×

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日		4月30日	5月29日	6月29日	7月31日	9月8日							
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	○	○	○	○	○							
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	○	○	○	○	○							
	調整池の損壊のおそれ	○	○	○	○	○							
	浸出液処理施設の異常	○	○	○	○	○							
	防凍のための措置の異常	○	○	○	○	○							
	その他の異常	○	○	○	×	△							

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく情報)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下水 (上流)	採取年月日	4月8日	5月8日	6月17日	7月2日	8月31日								
	検査結果が得られた日	4月8日	5月8日	6月17日	7月2日	8月31日								
	電気伝導率[μS/cm]	416	552	360	286	528								
地下水 (下流)	採取年月日	4月8日	5月8日	6月17日	7月2日	8月31日								
	検査結果が得られた日	4月8日	5月8日	6月17日	7月2日	8月31日								
	電気伝導率[μS/cm]	6,410	8,350	3,240	804	3,620								
放流水	採取年月日	4月8日	5月14日	6月4日	7月9日	8月13日								
	検査結果が得られた日	4月24日	6月2日	7月3日	7月29日	9月2日								
	分析項目	基準値	分析結果											
	pH	海域:5.0~9.0	7.8	8.6	8.5	7.6	6.5							
	BOD[mg/l]	60以下	0.6	2.2	3.4	0.6	1.8							
	COD[mg/l]	90以下	5.4	8.2	7.8	4.1	5.0							
	SS[mg/l]	60以下	<1	7	6	6	3							
窒素含有量[mg/l]	120(60)以下	0.3	0.7	0.6	0.6	2.6								

記事

6月末、埋め立て残余量(81244.011m³) 7月末、埋め立て残余量(81244.002m³)。 設備点検記録、その他の異常は、豪雨により調整池内に、ペットボトル、発泡スチロール、ビニール等のごみが流れ込み浮いています、8月7日に一斉清掃を行い除去済。