

## 産業廃棄物処理施設

設置者	ダイヤソルト株式会社	問合せ先	TEL 0959-35-2345
施設名称	管理型産業廃棄物最終処分場	廃棄物処理施設 の届出書	申請受領番号 :57環保第298号
設置場所	長崎県西海市崎戸町津の浦		

## 埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(燃えがら) 数量[m <sup>3</sup> ]	25.632	0.000	0.000									
残余容量[m <sup>3</sup> ]	81,042.0	81,042.0	81,042.0									

※ 81067.64m<sup>3</sup> 2021. 3月末

## 設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

異常なし:○、異常あり措置済み:△(記事)、異常あり措置未だ:×

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日		4月19日	5月19日	6月17日	7月25日	8月25日	9月26日	10月24日	11月25日	12月26日	1月25日	2月24日	3月27日
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	○	○	○									
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	○	○	○									
	調整池の損壊のおそれ	○	○	○									
	浸出液処理施設の異常	○	○	○									
	防凍のための措置の異常	○	○	○									
	その他の異常	○	○	○									

## 地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく情報)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下水 (上流)	採取年月日	4月18日	5月17日	6月27日										
	検査結果が得られた日	4月18日	5月17日	6月27日										
	電気伝導率[μS/cm]	590	477	471										
地下水 (下流)	採取年月日	4月18日	5月17日	6月27日										
	検査結果が得られた日	4月18日	5月17日	6月27日										
	電気伝導率[μS/cm]	5,600	7,870	3,080										
放流水	採取年月日	4月13日	5月12日	6月1日										
	検査結果が得られた日	4月26日	5月20日	6月24日										
	分析項目	基準値	分析結果											
	pH	海域:5.0~9.0	8.2	8.4	8.2									
	BOD[mg/l]	60以下	1.2	1.1	2.2									
	COD[mg/l]	90以下	3.2	5.6	5.7									
	SS[mg/l]	60以下	<1	2	2									
窒素含有量[mg/l]	120(60)以下	0.5	0.5	0.5										

## 記事

--