

地下水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく検査)

| 採取場所       |                                    | 地下水(上流)             | 地下水(下流)             |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 取水年月日      |                                    | 2025年7月9日           | 2025年7月9日           |
| 検査結果が得られた日 |                                    | 2025年8月5日           | 2025年8月5日           |
| 1          | アルキル水銀<br>(mg/l)                   | 検出しない<br>(0.0005未満) | 検出しない<br>(0.0005未満) |
| 2          | 総水銀<br>(mg/l)                      | 0.0005未満            | 0.0005未満            |
| 3          | カドミウム<br>(mg/l)                    | 0.0003未満            | 0.0003未満            |
| 4          | 鉛<br>(mg/l)                        | 0.001未満             | 0.001未満             |
| 5          | 六価クロム<br>(mg/l)                    | 0.005未満             | 0.005未満             |
| 6          | 砒素<br>(mg/l)                       | 0.001未満             | 0.001未満             |
| 7          | 全シアン<br>(mg/l)                     | 検出しない<br>(0.1未満)    | 検出しない<br>(0.1未満)    |
| 8          | ポリ塩化ビフェニル<br>(mg/l)                | 検出しない<br>(0.0005未満) | 検出しない<br>(0.0005未満) |
| 9          | トリクロロエチレン<br>(mg/l)                | 0.001未満             | 0.001未満             |
| 10         | テトラクロロエチレン<br>(mg/l)               | 0.001未満             | 0.001未満             |
| 11         | ジクロロメタン<br>(mg/l)                  | 0.002未満             | 0.002未満             |
| 12         | 四塩化炭素<br>(mg/l)                    | 0.0002未満            | 0.0002未満            |
| 13         | 1,2-ジクロロエタン<br>(mg/l)              | 0.0004未満            | 0.0004未満            |
| 14         | 1,1-ジクロロエチレン<br>(mg/l)             | 0.01未満              | 0.01未満              |
| 15         | 1,2-ジクロロエチレン<br>(mg/l)             | 0.004未満             | 0.004未満             |
| 16         | 1,1,1-トリクロロエタン<br>(mg/l)           | 0.1未満               | 0.1未満               |
| 17         | 1,1,2-トリクロロエタン<br>(mg/l)           | 0.0006未満            | 0.0006未満            |
| 18         | 1,3-ジクロロプロペン<br>(mg/l)             | 0.0002未満            | 0.0002未満            |
| 19         | チウラム<br>(mg/l)                     | 0.0006未満            | 0.0006未満            |
| 20         | シマジン<br>(mg/l)                     | 0.0003未満            | 0.0003未満            |
| 21         | チオベンカルブ<br>(mg/l)                  | 0.002未満             | 0.002未満             |
| 22         | ベンゼン<br>(mg/l)                     | 0.001未満             | 0.001未満             |
| 23         | セレン<br>(mg/l)                      | 0.001未満             | 0.001               |
| 24         | 1,4-ジオキサン<br>(mg/l)                | 0.005未満             | 0.005未満             |
| 25         | クロロエチレン<br>(mg/l)                  | 0.0002未満            | 0.0002未満            |
| 26         | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素<br>(mg/l)            | 0.2                 | 1.4                 |
| 27         | ふっ素及びその化合物<br>(mg/l)               | 0.08未満              | 0.31                |
| 28         | ほう素※及びその化合物<br>(mg/l)              | 0.1未満               | 1.1                 |
| 29         | ダイオキシン類<br>(pg <sup>-</sup> TEQ/L) | 0.13                | 0.071               |

記事(異常があった場合の措置内容等)

※ほう素については、地下水(下流)の採取場所が海辺にあることから、海水の影響を受けて値が高くなっている為、異常ではない。

放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく検査)

| 採取場所       |                                 |                   | 放流水                 |
|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 取水年月日      |                                 |                   | 2025年7月9日           |
| 検査結果が得られた日 |                                 |                   | 2025年8月5日           |
| 1          | アルキル水銀化合物                       | mg/L              | 検出しない<br>(0.0005未満) |
| 2          | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物             | mg/L              | 0.0005未満            |
| 3          | カドミウム及びその化合物                    | mg/L              | 0.003未満             |
| 4          | 鉛及びその化合物                        | mg/L              | 0.01未満              |
| 5          | 有機燐化合物                          | mg/L              | 0.1未満               |
| 6          | 六価クロム化合物                        | mg/L              | 0.05未満              |
| 7          | 砒素及びその化合物                       | mg/L              | 0.01未満              |
| 8          | シアン化合物                          | mg/L              | 0.1未満               |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル                       | mg/L              | 0.0005未満            |
| 10         | トリクロロエチレン                       | mg/L              | 0.01未満              |
| 11         | テトラクロロエチレン                      | mg/L              | 0.01未満              |
| 12         | ジクロロメタン                         | mg/L              | 0.02未満              |
| 13         | 四塩化炭素                           | mg/L              | 0.002未満             |
| 14         | 1,2-ジクロロエタン                     | mg/L              | 0.004未満             |
| 15         | 1,1-ジクロロエチレン                    | mg/L              | 0.1未満               |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン                 | mg/L              | 0.04未満              |
| 17         | 1,1,1-トリクロロエタン                  | mg/L              | 0.3未満               |
| 18         | 1,1,2-トリクロロエタン                  | mg/L              | 0.006未満             |
| 19         | 1,3-ジクロロプロペン                    | mg/L              | 0.002未満             |
| 20         | チウラム                            | mg/L              | 0.006未満             |
| 21         | シマジン                            | mg/L              | 0.003未満             |
| 22         | チオベンカルブ                         | mg/L              | 0.02未満              |
| 23         | ベンゼン                            | mg/L              | 0.01未満              |
| 24         | セレン及びその化合物                      | mg/L              | 0.01未満              |
| 25         | 1,4-ジオキサン                       | mg/L              | 0.005未満             |
| 26         | ほう素及びその化合物                      | mg/L              | 0.1                 |
| 27         | ふっ素及びその化合物                      | mg/L              | 0.2未満               |
| 28         | アンモニア、アンモニア化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 1.2                 |
| 29         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類)        | mg/L              | 1.0未満               |
| 30         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類)     | mg/L              | 1.0未満               |
| 31         | フェノール類含有量                       | mg/L              | 0.05未満              |
| 32         | 銅含有量                            | mg/L              | 0.02未満              |
| 33         | 亜鉛含有量                           | mg/L              | 0.03                |
| 34         | 溶解性鉄含有量                         | mg/L              | 0.03未満              |
| 35         | 溶解性マンガン含有量                      | mg/L              | 0.01未満              |
| 36         | クロム含有量                          | mg/L              | 0.05未満              |
| 37         | 大腸菌群数                           | 個/cm <sup>3</sup> | 0                   |
| 38         | 燐含有量                            | mg/L              | 0.2                 |
| 39         | ダイオキシン類                         | pg-TEQ/L          | 0.00021             |

記事(異常があった場合の措置内容)