

産業廃棄物処理施設

設置者	ダイヤソルト株式会社	問合せ先	TEL 0959-35-2345
施設名称	管理型産業廃棄物最終処分場	廃棄物処理施設 の届出書	申請受領番号 :57環保第298号
設置場所	長崎県西海市崎戸町津の浦		

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(ばいじん) 数量[m ³]	380.635	257.032	330.849	292.349	166.048							
残余容量[m ³]	57,999.0	57,741.9	57,411.1	57,118.7	56,952.7							

※ 58379.60m³ 2026.3月末

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

異常なし:○、異常あり措置済み:△(記事)、異常あり措置未だ:×

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日		4月30日	5月25日	6月10日	7月10日	8月26日							
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	○	○	○	○	○							
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	○	○	○	○	○							
	調整池の損壊のおそれ	○	○	○	○	○							
	浸出液処理施設の異常	○	○	○	○	○							
	防凍のための措置の異常	○	○	○	○	○							
	その他の異常	○	○	○	○	○							

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく情報)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水 (上流)	採取年月日	4月22日	5月19日	6月22日	7月31日	8月21日							
	検査結果が得られた日	4月22日	5月19日	6月22日	7月31日	8月21日							
	電気伝導率[μ S/cm]	485	554	315	295	682							
地下水 (下流)	採取年月日	4月22日	5月19日	6月22日	7月31日	8月21日							
	検査結果が得られた日	4月22日	5月19日	6月22日	7月31日	8月21日							
	電気伝導率[μ S/cm]	10,500	12,200	2,220	24,900	33,600							
放流水	採取年月日	4月15日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日							
	検査結果が得られた日	4月24日	5月22日	7月1日	7月30日	9月9日							
	分析項目	基準値	分 析 結 果										
	pH	海域:5.0~9.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.2						
	BOD[mg/l]	60以下	0.9	0.6	2.2	1.1	2.4						
	COD[mg/l]	90以下	4.4	4.7	7.3	5.0	8.4						
	SS[mg/l]	60以下	1未満	1未満	6	2	3						
	窒素含有量[mg/l]	120(60)以下	0.4	0.3	0.8	1.2	1.0						

記事

・地下水(下流)は、採水場所が海辺に位置するため、海水による影響で電気伝導率が大きくなっている。 (※参考値…海水では 20,000~50,000 μ S/cm 位の値を示します)
